

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

г. Лодейное Поле

ПРИКАЗ

04 апреля 2022 года

№ 100

Об устранении нарушений выявленных в ходе надзорных мероприятий

В целях устранения нарушений выявленных в ходе проведения Лодейнопольской городской прокуратурой проверки соблюдения требований законодательства при содержании и эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса в ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» (представление об устранении нарушений федерального законодательства № 07-77-2022 от 31.03.2022),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения Лодейнопольской городской прокуратурой проверки соблюдения требований законодательства при содержании и эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса в ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» (Приложение 1)
2. Секретарю Авазовой Р.Н. ознакомить ответственных сотрудников, с планом мероприятий в срок до 13.04.2022 г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение:

1) Копия представления об устранении нарушений федерального законодательства от 31.03.2022 года (вх. № 107 от 04.04.2022)

Директор ЛОГБУ
«Лодейнопольский специальный ДИ»

 А.И. Лопинова

Согласовано: юрисконсульт

 Е.А. Аксакова

Ознакомлены:

 М.П. Федорова

 Е.Б. Филиппова

План
мероприятий по устранению нарушений выявленных в ходе проведения
Лодейнопольской городской прокуратурой проверки соблюдения требований
законодательства о противодействии коррупции в ЛОГБУ «Лодейнопольский
специальный ДИ» (представление № 07-77-2022 от 31.03.2022)

№	Наименование выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственные	Срок
1	<p>- В нарушение п. 1.4.4 ПТЭЭП – перечень должностей, профессий и рабочих мест, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности не соответствует действительному составу персонала;</p> <p>- В нарушение п.1.4.4 ПТЭЭП – в организации не назначен работник, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности;</p> <p>- В нарушение п.1.4.4 ПТЭЭП – не представлен Журнал ежегодного инструктажа по электробезопасности по 1 группе;</p> <p>- В нарушение п.1.8.9 ПТЭЭП и п.3.4, 5.12 ПОТ ЭЭ – отсутствует список работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического обслуживания;</p> <p>- В нарушение п.1.8.9 ПТЭЭП – в список работников, имеющих право оперативных переговоров включены сотрудники – медицинские сестры: Садловская И.М., Ильина О.В., Моисеева Н.В., которые не проходили проверку знаний норм и правил работы в электроустановках;</p> <p>- в нарушение п. 1.8.9, п. 1.5.27 ПТЭЭП – в списке работников,</p>	Предоставить объяснительную ответственному лицу	Начальник хозяйственного отдела Федорова М.П.	До 13.04.2022

<p>имеющих право оперативных переключений включены Федорова М.П. и Лопинова А.И., которые не проходили проверку знаний в качестве административно-технического персонала без прав оперативно-ремонтного персонала;</p> <p>- В нарушение п.1.2.2 ПТЭЭП – не проводятся осмотры электрооборудования;</p> <p>- В нарушение п.1.8.9 ПТЭЭП – отсутствует журнал или карточка дефектов и неполадок на электрооборудовании (отсутствует журнал осмотров электрооборудования);</p> <p>- п.1.7.16, п.1.3.9 ПТЭЭП, п. 14. ПОТ ЭЭ – электроустановки не укомплектованы приспособлениями, обеспечивающими безопасное проведение работ (СИЗ в ГРЩ Главный корпус);</p> <p>- в нарушение п. 1.8.2. ПТЭЭП – отсутствуют кабельные журналы на наружные сети электроснабжения (не пересматривались с 2011г);</p> <p>-в нарушение п. 2.11.13. ПТЭЭП – на счетчике или рядом с ним нет надписей, указывающих наименование присоединений, на которых производится учет электроэнергии (узел учета эл. Энергии в ГРЩ);</p> <p>- в нарушение п. 2.2.14 ПТЭЭП – на всех ключах, кнопках и рукоятках управления отсутствуют надписи, указывающие на операцию, для которой они предназначены (рубильник на стане ГРЩ);</p> <p>- в нарушение п. 2.2.15.ПТЭЭП – на выключателях и их приводах отсутствуют, указатели включенного и отключенного положений (рубильник на стене ГРЩ)</p> <p>- в нарушение п. 7.1.29 ПУЭ - двери электрощитовых помещений не открываются наружу (входная дверь в ГРЩ открывается внутрь помещения)</p>			
--	--	--	--

<p>ГРЩ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - в нарушение п. 1.5.18 ПТЭЭП – в распределительных панелях ГРЩ на внутренних сторонах дверей панелей №1, №4, №5 отсутствуют утвержденные однолинейные схемы соединений; - в нарушение п. 7.3.76 ПУЭ, п. 1.1.3 ПО РМ-016-2001 – на патроне настенного светильника отсутствуют стеклянные колпаки; - в нарушение п.1.1.30 ПУЭ – отсутствует цветное обозначение фаз на автомате «На щитблок»; - в нарушение п. 2.2.17 ПТЭЭП на поверхности пола и электрошкафов присутствует грязь, пыль, посторонние предметы (ГРЩ Главный корпус); - в нарушении п.2.3.23 ПУЭ – требуется замена обозначающих бирок на проводах проложенных в ГРЩ - в нарушение п. 2.2.17 ПТЭЭП – не производится периодическая очистка от пыли и грязи оборудования РУ (в панели №5 ГРЩ Главный корпус находятся остатки проводов, пыль, грязь, мусор); - в нарушение п.2.2.4 ПТЭЭП – отсутствуют ограждения от случайных прикосновений токоведущих частей пускорегулирующих аппаратов защиты. Имеются открытые (незащищенные) клеммы (соединения) – Автоматический выключатель «На щитблок» в ГРЩ Главный корпус); - в нарушение п. 2.1.27 ПУЭ, п. 1.7.18 ПТЭЭП – не закрыты распределительные коробки электропроводки в ГРЩ Главный корпус и Подвальное помещение перед ГРЩ; - в нарушение п. 1.7.119 ПУЭ – отсутствует обозначение на контуре 			
--	--	--	--

	<p>заземления около Теплового узла;</p> <p>- в нарушение п. 1.7.118 ПУЭ – отсутствует обозначение на контуре заземления около Теплового узла;</p> <p>- в нарушение п. 2.2.1 ПТЭТЭ – в месте расположения теплоузла (подвал Главного корпуса) присутствует пыль, грязь, посторонние предметы (на полу, на потолке, на стенах);</p> <p>- в нарушение п. 2.9.1 ПТЭПЭ – манометры Теплоузла (подвал Главного корпуса) не проверены;</p> <p>- в нарушение п. 9.1.45 ПТЭТЭ – термометры Теплоузла (подвал Главного корпуса) на обратных трубопроводах от систем теплоснабжения отсутствуют;</p> <p>- в нарушение п. 9.1.40 ПТЭТЭ – окраска, маркировочные надписи, условные обозначения на трубопроводах Теплоузла (подвал Главного корпуса) отсутствуют или не соответствуют Правилам;</p>			
2	<p>- В нарушение п.1.4.4 ИПИСИЗ просрочен срок проведения испытания средств защиты – диэлектрические перчатки и боты (испытание должно было быть не позднее 23.02.2022 г.)</p>	<p>Предоставить объяснительную ответственному лицу</p>	<p>Специалист по охране труда Филиппова Е.Б.</p>	<p>До 13.04.2022</p>
2	<p>Причинами и условиями выявленных нарушений явилось ненадлежащее исполнение должностными лицами обязанностей и отсутствие должного контроля со стороны руководства Администрации учреждения</p>	<p>Ответственных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности.</p>		<p>До 20.04.2022</p>