

Ленинградское областное
государственное стационарное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Лодейнопольский
специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
187700, Ленинградская область,
Лодейнопольский район, г. Лодейное
Поле, Ленинградское шоссе, 71.
loddipi@mail.ru
тел/факс 8(81364) 2-15-17
ИНН 4709003136

Лодейнопольскому городскому прокурору
старшему советнику юстиции
Филичеву С.В.

ул. Гагарина, д.22,
г. Лодейное Поле, Ленинградская область,
187700

28.02.23 № 179

Ответ на представление об устранении нарушений федерального
законодательства № 7-73-2023 от 27.01.2023

Представление об устранении нарушений федерального
законодательства № 7-73-2023 от 27.01.2023 рассмотрено с участием
старшего помощника Лодейнопольского городского прокурора младшего
советника юстиции Парфеновой Т.М.

Приняты следующие меры для устранения выявленных нарушений:

- 1) Приказом № 68/1 от 01.02.2023 утвержден план мероприятий по
устранению, выявленных в ходе проведения Лодейнопольской городской
прокуратурой проверки соблюдения прав граждан, пребывающих в ЛОГБУ
«Лодейнопольский специальный ДИ»
- 2) За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к
дисциплинарной ответственности привлечены:
 - старшая медицинская сестра отделения «активного долголетия»
Григорьева Наталья Юрьевна – Приказом № 79 от 15.02.2023 г. объявлено
замечание;
 - старшая медицинская сестра отделения «Милосердие №2»
Хмелевских Наталья Александровна – Приказом №80 от 15.02.2023 г.
объявлено замечание;
 - старшая медицинская сестра отделения «Милосердие №1» Смекалова
Екатерина Валерьевна – Приказом № 81 от 15.02.2023 г. объявлено
замечание;
 - сестра-хозяйка отделения «Активного долголетия» Измайлова
Светлана Валентиновна – Приказом №82 от 15.02.2023 г. объявлено
замечание;
 - младшая медицинская сестра отделения «активного долголетия»
(отделения №9) Береговая Юлия Геннадьевна – Приказом №83 от 15.02.2023
г. объявлено замечание;
 - медицинская сестра (брат) диетическая Суменков Георгий
Владимирович – Приказом №84 от 15.02.2023 г. объявлено замечание;

Парфенова Т.М. зам. прокурора
Парфенова Т.М. 28.02.2023

- заместитель директора Григорьев Константин Владимирович – Приказом № 85 от 15.02.2023 г. объявлено замечание;
- заместитель директора Логинова Ирина Владимировна – Приказом №86 от 15.02.2023 г. объявлено замечание;
- заместитель директора Нам Лариса Николаевна – Приказом №87 от 15.02.2023 г. объявлено замечание;
- Заведующая складом Горбачева Елена Анатольевна – Приказом №88 от 15.02.2023 г. объявлено замечание.

3) Входе выявленных нарушений 24.01.2023 года и указанных в представлении об устранении нарушений федерального законодательства №7-73-2023 от 27.01.2023,

- в кабинете психологической разгрузки отсутствуют мягкое кресло с высокой спинкой и подлокотниками, диван мягкий (нарушение требований «правил организации социального обслуживания, их структурных подразделений» приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.11.2014 №940н) – с данным нарушением не согласны, так как во время проверки данный кабинет проверяющими не проверялся. Мягкое кресло с высокой спинкой и подлокотниками, диван мягкий имеются в наличии и установлены в кабинете психологической разгрузки.

- исходя из п.п. 5.1.11, 5.1.17, поверхность пандуса должна быть нескользкой с учетом требований п.5.1.11 (выложена плиткой, цветом или текстурой не выделена, должна быть не скользкой) (нарушение СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) – с данным выявленным нарушением не согласны, так как данные нарушения идут для наружного пандуса, который имеется на улице и соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 и СП 59.13330.2020 и проверяющая комиссия не проверяла его. Пандус расположенный внутри здания не попадает под указанное нарушение, так как перечисленные пункты применимы к земельным участкам и территориям общего пользования.

- Москитные сетки на окнах в жилых комнатах отсутствуют (нарушен п. 9.42. СП 2.1.3678-20) – с данным нарушением не согласны, так как все москитные сетки сняты на зимний период времени и находятся на складе, будут установлены перед появлением насекомых в весеннее время года. Москитные сетки сняты из-за того, что в зимний период времени при минусовой погоде они приходят в не пригодное состояние на основании технических характеристик.

4) Приняты необходимые меры по устранению выявленных нарушений.

Директор ЛОГБУ
«Лодейнопольский специальный ДИ»



А.И. Лопинова